

S.C. TIAB S.A. Agentia TIAB Industrie Ploiesti	SPECIFICATIE TEHNICA	PT.1972-34-E.FT15
	PANOU SERVICII INTERNE CURENT CONTINUU - PSIcc	Faza : Caiet de sarcini REV. 0 PAG. 1 DIN 2 DATA: 01.2020

CONTRACT NR :	SEF PROIECT :
BENEFICIAR : AMBRO S.A.	PROIECTANT : Dirvaru G.
INSTALATIA : MODERNIZARE STATIE ELECTRICA DE CONEXIUNI 6kV	INTOCMIT : Dirvaru G.

Parametri și condiții impuse de proiectant				Date prezentate de contractant
A				B
Nr. crt.	Specificația caracteristicilor	U.M.	Valori necesare	Valori garantate
0	1	2	3	4
	FABRICANT			
	TIP			
1.	CONDITII DE MEDIU			
1.1	Locul de montaj		interior	
1.2	Altitudinea maximă	(m)	<1000	
1.3	Temperatura mediului ambiant - maximă - minimă	(°C) (°C)	+40 - 5	
1.4	Umiditatea relativă maxima a aerului (la 40°C)	%	35-75	
1.5	Accelerația seismică maximă, la sol (conf. IEC 68-3-3)	(m/s ²)	3	
1.6	Grad de protecție minim		IP 41	
2.	CARACTERISTICI GENERALE			
2.1	Tensiune nominală	V c.c.	220	
2.2	Bare			
	- material		cupru	
	- poli		pozitiv si negativ	
	- numar		1	
	- curent nominal	A	100	
	- curent de scurtcircuit	kA	10	
3.	CONDIȚII DE FUNCTIONARE			
3.1.	Clasa de protecție		min IP 32	
3.2.	Circuite de intrare, cupla, principale		5buc	
	Întreruptor automat, cu contacte auxiliare de pozitie si declansare prin protecție	buc	Cf. plan E6.03	
3.3.	Circuite de plecare			
	Întreruptor automat cu contacte auxiliare de pozitie si declansare prin protecție	buc	Cf. plan E6.03	
3.4.	Aparate de masurare			

S.C. TIAB S.A. Agentia TIAB Industrie Ploiesti	SPECIFICATIE TEHNICA		PT.1972-34-E.FT15
	PANOU SERVICII INTERNE CURENT CONTINUU - PSIce		Faza : Caiet de sarcini REV. 0 PAG. 2 DIN 2 DATA: 01.2020

	- tip		montaj pe usa	
	- clasa		1,5	
	- functii		- ampermetre pentru circuitele de intrare, - tensiuni pe bare	
3.5.	Interfata pentru SCADA		asigurare la nivel de sir cleme	
3.6.	Rezistenta anticondens		Da	
3.7.	Lampa de iluminat		Da	
3.8.	Relee (pentru fiecare bara în parte)			
	- de minima tensiune		Da	
	- de maxima tensiune		Da	
	- defect de punere la pamânt (+ si -)		Da	
3.9.	Dimensiuni			
	- latime	mm		
	- adâncime	mm	600	
	- înaltime	mm	2200	
	Greutate totala	kg		
3.10.	Documentatia tehnica care se livreaza cu oferta:			
	- descriere functionala echipament		Da	
	- lista piese de rezerva		Da	
	- lista echipamentelor de încercare , verificare		Da	
	- lista probelor de tip		Da	
	- lista de referinta		Da	
3.11.	Lista standardelor de fabricatie		Da	
3.12.	Lista încercarilor		Da	
	-tip			
	- receptie			
	-punere în functiune			
	- verificari în exploatare			
3.13.	Documentatie dupa semnarea contractului			
	Desene de montaj		Da	
	-conditii de transport ,depozitare,montaj		Da	
3.14.	La livrare			
	Cartile tehnice		Da	
	Buletinele (rapoartele de încercare)		Da	

NOTA: Rubrica de date tehnice garantate se completează de furnizor