

Anexa Nr. 2
la Contractul de furnizare a energiei electrice
nr. 36 din anul 2000, luna _____, ziua _____

CONEL - Societatea Comerciala "Electrica" - S.A.
Sucursala de distributie Suceava

Aviz de racordare nr. 1133 / 18.08.1999

Catre,
SC AMBRO SA SUCEAVA

AVIZ DE RACORDARE
la instalatia furnizorului de energie electrica

Va eliberam **AVIZUL DE RACORDARE** în vederea contractarii energiei electrice a locului de consum Combinatul de celuloza si hartie.

Puterea total instalata este de 47 MW.

Ca urmare a analizei tehnice a documentatiei, avizam racordarea consumatorului prevazut mai sus, cu urmatoarea evolutie a puterii maxime simultan absorbite:

Puterea aprobata (avizata)	Situatia existenta	1998	1999	2000	2001	2002	Situatia finala
Puterea maxima simultan absorbita (kW/kVA).	21600 23480	21600 23480	21600 23480				

Puterea acordata este de 23480 kVA.

Avizul de racordare este valabil in urmatoarele conditii:

1. Alimentarea cu energie electrica se va face : dubla alimentare- LEA 110 kV Suceava -Combinat si LEA 110 kV Itcani - Combinat; Statie de transformare 110 / 6 kV 600 MVA Combinat.
2. Punctul de delimitare a instalatiilor, la limita proprietatilor :
 - a) papuci cable feeder 6 kV CET - 1+2 in celula 6 kV 11K si 12K statia 6 kV 800 MVA CET SC AMBRO SA si Robinet conductia aer comprimat intre statia 6 kV 600 MVA Combinat si statia 800 MVA CET SC AMBRO SA in pod cable 6 kV 600 MVA Combinat ;
 - b) papuci LES 0,4 kV intre statia 6 kV 600 MVA Combinat panoul 0,4 kV 5PSPc.a. si statia 6 kV 800 MVA CET SC AMBRO SA panoul 0,4 kV RM12 in panoul 0,4 kV 5PSPc.a. statia 6 kV 600 MVA Combinat / papuci LES 0,4 kV intre statia 6 kV 600 MVA Combinat si statia 6 kV 800 MVA CET SC AMBRO SA Pompa incendiu 75 kW in panoul 0,4 kV 5PSPc.a. statia 6 kV 600 MVA Combinat si papuci LES 0,23 kV intre statia 6 kV 600 MVA Combinat panoul 0,23 kV 1PSPc.c. si statia 6 kV 800 MVA CET SC AMBRO SA panoul 0,23 kV 6PSPc.c. in panoul 0,23 kV 1PSPc.a. statia 6 kV 600 MVA Combinat.
3. Prin realizarea lucrarilor aferente solutiei de alimentare precizate la punctul 1, gradul de siguranta corespunzator punctului de delimitare este caracterizat prin urmatorul indicator : durata de restabilire a alimentarii, în conditii de risc de 1% : 142 h.
4. Pentru alimentarea cu energie electrica, ce se va realiza de catre Sucursala de distributie Suceava, urmenza sa achitati, conform Hotararii Guvernului nr.2/1992, o taxa de racordare si sa incheiati o conventie prin care se stabileste data de racordare a puterii aprobate prin prezentul aviz.

5. Valoarea taxei de racordare a puterii aprobate, conform Hotărârii Guvernului nr. 2/1992, este de 0 lei + 0 lei.

6. Puterea aprobată prin aviz (avizată) este avută în vedere la dimensionarea instalației de alimentare cu energie electrică din sistem.

Puterea efectiv absorbită, care nu va putea depăși puterea avizată, precum și cantitatea de energie, specifice unei anumite perioade, vor fi cele prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice.

Pentru alimentarea echipamentelor sau a instalațiilor la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate avea efecte deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente umane sau prejudicii importante), consumatorul are obligația să asigure alimentarea acestora cu energie electrică din surse proprii. Schema de racordare a acestora la rețeaua de utilizare va fi avizată de furnizor.

Pentru receptoarele care trebuie să asigure un flux continuu procesului tehnologic se vor utiliza agregate de antrenare care pot să suporte variații bruste de tensiune și întreruperi de scurtă durată de ordinul câtorva secunde, respectiv timpul de acționare a automatizării din instalațiile furnizorului.

7. Instalațiile de protecție și de automatizare ale consumatorului vor fi corelate, prin grija acestuia, prin convenția de exploatare, cu cele ale sistemului electroenergetic, în scopul asigurării unei funcționări selectivă a acestora.

8. Consumatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcționării receptoarelor speciale (cu socuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, etc.).

9. Deoarece trebuie redus consumul de putere reactivă din sistem, consumatorul va lua măsuri pentru realizarea factorului de putere neutral (0.92). Neatizarea valorii acestuia atrage după sine plata energiei reactive consumate, conform reglementărilor în vigoare.

10. În cazul nerespectării de către consumator a prevederilor prezentului aviz de racordare, acestuia îi revine răspunderea pentru pagubele produse din acest motiv propriei unități sau altor consumatori.

11. Prezentul aviz de racordare stă la baza contractului de furnizare a energiei electrice și constituie parte integrantă a acestuia.

12. Valabilitatea avizului de racordare este de 12 luni de la data emiterii. Dacă în acest termen se achită taxa de racordare și se încheie convenția pentru racordarea puterii aprobate (sau, după caz, contractul de furnizare), avizul de racordare își menține valabilitatea. Avizul de racordare își pierde valabilitatea în cazul în care se modifică datele energetice ale consumatorului, care au stat la baza emiterii lui, indiferent de momentul modificării acestor date.

13. Prezentul aviz de racordare înlocuiește avizul de racordare nr. 2025 / 15.12.1994.

